

Livello +1.57 - Impianto Safety - Locale tecnico Nord

1 : 100



Livello +5.24 - Impianto Safety - Locale tecnico Nord

1 : 100



Livello +8.82 - Impianto Safety - Locale tecnico Nord

1 : 100



Livello +12.27 - Impianto Safety - Locale tecnico Nord

1 : 100



Livello +1.57 - Impianto Safety - Locale tecnico Sud

1 : 100



Livello +5.24 - Impianto Safety - Locale tecnico Sud

1 : 100



Livello +8.82 - Impianto Safety - Locale tecnico Sud

1 : 100

CENTRALE C2 - LOOP 2

SA	Zona/Elemento	TESTO ELEMENTO (MAX 25 Caratteri)
1	2201/1	PM SCALA LOCALI TEC. NORD
2	2210/1	POA SCALA LOCALI TEC. NOR
3	2201/2	PM CAB. CAB. MT/BT NORD
4	2210/2	POA CAB. CAB. MT/BT NORD
5	2200/1	RT CAB. AZA NORD
6	2210/3	POA CAB. AZA NORD
7	2201/3	PM CAB. AZA NORD
8	2200/2	RT CAB. MT/BT NORD
9	2210/4	POA LOCCQGBT NORD
10	2201/4	PM LOCCQGBT NORD
11	2200/3	RF LOCALE PASS. IMP. NORD
12	2200/4	PM LOCALE PASS. IMP. NORD
13	2200/5	RF LOCALE PASS. IMP. NORD
14	2210/5	POA LOCALE PASS. IMP. NORD
15	2201/5	PM LOCALE PASS. IMP. NORD
16	2200/6	RF SCALA LOCALI TEC. NORD
17	2200/7	RF LOCALE DISP. NORD
18	2210/6	POA LOCALE DISP. NORD
19	2201/6	PM LOCALE DISP. NORD
20	2200/8	RF LOCALE DISP. NORD
21	2200/9	RF LOCALE DISP. NORD
22	2200/10	RT LOCCQGBT NORD
23	2200/11	RT LOC UPS NORD
24	2200/12	RF GRADICI NORD
25	2200/13	RF LOCALE CONTATORI NORD
26	2200/14	RF LOCALE CONTATORI NORD
27	2200/15	RF LOCALE CONTATORI NORD
28	2201/7	PM LACCESSO LOC. IMP. NORD
29	2210/7	POA LACCESSO LOC. IMP. NORD
30	2215/1	QST ALIM. TRANSPON. EVAC
31	2208/1	QST ALIM ASD 1+2+3
32	2209/2	ASD 2 TETT. NORD
33	2210/8	POA TETT. NORD
34	2201/8	PM TETT. NORD
35	2209/1	ASD 1 TETT. NORD-OVEST
36	2210/9	POA TETT. NORD-OVEST
37	2201/9	PM TETT. NORD-OVEST
38	2210/10	POA TETT. NORD-EST
39	2201/10	PM TETT. NORD-EST
40	2209/3	ASD 3 TETT. NORD-EST
41	2230/1	SC GRAND INTER EVAC NORD
42	2229/1	SC P.CC. INTER EVAC NORD
43	2225/1	SC P.CC. INTERF. DISPONIB.

CENTRALE C7 - LOOP 2

SA	Zona/Elemento	TESTO ELEMENTO (MAX 25 Caratteri)
1	7210/1	POA TETT. SUD-OVEST
2	7201/1	PM TETT. SUD-OVEST
3	7209/1	ASD 10 TETT. SUD-OVEST
4	7209/2	ASD 9 TETT. SUD
5	7210/2	POA TETT. SUD
6	7201/2	PM TETT. SUD
7	7208/1	GST ALIM ASD 8+9+10
8	7209/1	ASD 8 TETT. SUD-EST
9	7210/3	POA TETT. SUD-EST
10	7201/3	PM TETT. SUD-EST
11	7200/1	RF SCALA LOCALI TEC. SUD
12	7200/2	RF LOCALE DISPOSIZ. SUD
13	7200/3	RF LOCALE DISPOSIZ. SUD
14	7200/4	RF LOCALE DISPOSIZ. SUD
15	7201/4	PM LOCALE DISPOSIZ. SUD
16	7210/4	POA LOCALE DISPOSIZ. SUD
17	7200/5	RF LOCALE DISPOSIZ. SUD
18	7200/6	RF LOCALE CONTATORI SUD
19	7200/7	RF LOCALE CONTATORI SUD
20	7200/8	RF LOCALE CONTATORI SUD
21	7200/9	RF LOCALE CONTATORI SUD
22	7210/5	POA LOCALE CONTATORI SUD
23	7201/5	PM LOCALE CONTATORI SUD
24	7201/6	PM CAB. MT/BT SUD
25	7210/6	POA CAB. MT/BT SUD
26	7200/10	RT CAB. MT/BT SUD
27	7200/11	RT CAB. MT/BT SUD
28	7200/12	RT CAB. MT/BT SUD
29	7201/7	PM SCALA LOCALI TEC. SUD
30	7210/7	POA SCALA LOCALI TEC. SUD
31	7230/1	SC GRAND INTERF EVAC SUD
32	7220/1	SC PICC. INTERF EVAC SUD
33	7225/1	GST ALIM. TRANSPON. EVAC

LEGENDA RIVELAZIONE INCENDI

FCP 1 2 3 4	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI A 1 LOOP COMPRENSIVA DI MICROMODULI LOOP Cod. IQ8C-MO/IT + 804382.00
SFC01	CONVERTITORE FIBRA OTTICA RS485 MULTIMODALE PER ESSERNET Cod. 784778
FLCD	PANNELLO RIPETIZIONE ALLARMI GMT4000 Cod. FA806483
COM	COMBINATORE TELEFONICO UNIVERSALE CERTIFICATO EN54-21 MULTI-BAND CAT-M1 LTE Cod. MQ03-LTE-M-EM54
	DISPOSITIVO OTTICO-SONORO DI ALLARME AUTOALIMENTATO, PROGRAMMABILE Cod. STAR F24
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON BASE, INSTALLATO IN AMBIENTE Cod. 802371 + 805590
T	RIVELATORE DI TERMICO DIFFERENZIALE CON BASE Cod. 802271 + 805590
K	RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO IN CAMERA D'ANALISI Cod.
24V	RIVELATORE DI FUMO LINEARE FIRERAYIONE, PRISMA RIFLETTENTE DA USARE CON SISTEMA FIRERAYIONE / RIFLECTIVE CON PORTATA FINO 120m - Cod. 6010-100 + 10-0-000
P	PULSANTE MANUALE COMPATTO RESETTABILE CONVENZIONALE / CON PROTEZIONE IP55 Cod. 804973 + 704960 + KIT IP55 Cod.704965
	DISPOSITIVO OTTICO/ACUSTICO Cod. 807224RR + 806202 + PLEX-VAD-1/E
ASD	SISTEMA DI ASPIRAZIONE FAAST LT-200 EB AD 1 CANALE. DIRETTAMENTE INDIRIZZATO Cod.801711.10 + FAA-FT-EXTFIL
	TUBAZIONE IN ABS PER RIVELATORI AD ASPIRAZIONE + ACCESSORI Cod. FAA-P25R KIT + ABS-010
PS	STAZIONE DI ALIMENTAZIONE, 24Vdc 5A EN54-4 + BATTERIE 12V - 17Ah Cod. TFSSA53N + 018006
I/O	MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA Cod. 809808
4I2O	TRANSPONDER 4IN - 2 OUT Cod. 809823
1I2O	TRANSPONDER 12 RELE' Cod. 808610.10
I/O I/O P	PUNTO GESTIONE TENDE, COMPOSTO DA: Pulsante indirizzato colore blu - Comando manuale tenda Modulo 1IN-1OUT: comando rilascio tenda Modulo 1IN-1OUT: comando ripristino tenda

LEGENDA IMPIANTO EVAC

	Diffusore acustico tipo plafoniera, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in metallo, potenza selezionabili 0.3-1.5-0.75W, regolato a 6W RMS, SPL massimo 105dB, angolo di emissione 175°, completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24. Verde - canale A Filo - canale B
	Diffusore acustico tipo proiettore di suono, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in resina plastica, potenza selezionabili 10-5-2.5W, regolato a 5W RMS, SPL massimo 101dB, angolo di emissione 180°, completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP55. Verde - canale A Filo - canale B
	Diffusore acustico tipo proiettore di suono, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in alluminio, potenza selezionabili 20-10-5-2.5-1.25W, regolato a 20W RMS, SPL massimo 105dB, angolo di emissione 155°, completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP66. Verde - canale A Filo - canale B
	Diffusore acustico tipo tromba sonora, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in plastica, potenze selezionabili 30-15-7.5-3.75W, regolato a 7.5W RMS, SPL massimo 111dB, angolo di emissione 120°, completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP66. Verde - canale A Filo - canale B

PRINCIPALI CRITERI REALIZZATIVI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

❑ I rivelatori di fumo lineari nella mail sono posti su 2 livelli come da quote indicate su piante.

❑ La posizione dei pulsanti di allarme e delle targhe ottico-acustiche, moduli di ingresso e comando ha valore indicativo. L'esatta ubicazione è definita durante la realizzazione dei lavori in accordo con la D.L. e la Committenza.

❑ E' stato previsto l'interfacciamento della centrale di rivelazione incendi con la centrale EVAC mediante:
- n.1 modulo di comando per ogni zona dell'impianto diffusione sonora EVAC;
- n.1 modulo di ingresso per ogni zona dell'impianto diffusione sonora EVAC per ripianto rivelazione incendi;
- n.1 modulo di ingresso per riporto guasto centrale diffusione sonora su ripianto rivelazione incendi;
- cavi elettrici di collegamento resistenti al fuoco per almeno 60minuti, guaina LSZH di colore rosso, sezione 2x1,5mmq conformi norme EN 50200 (PH60) e CEI 20-105 V1.

❑ L'impianto di rivelazione incendi è interfacciato con i seguenti principali impianti:
- impianto BMS (Building Management System);
- impianto diffusione sonora per evacuazione;
- impianto sistema antincendio (gruppo pompaggio, sprinkler,...);

❑Sono state utilizzate le seguenti principali tipologie di cavo:
- cavi multipolari del tipo twistato, schermato e resistente al fuoco per almeno 60minuti, bassa capacità, guaina LSZH, colore rosso, conforme a norme EN 50200 (PH60) e CEI 20-105 V1 nella seguente formazione:
  - 1x(2x1,0)mmq

❑ La posa dei cavi loop è realizzata in modo che il percorso dei cavi in uscita dalla centrale rivelazione incendi sia differenziato rispetto a quello di ritorno in modo che il dannegiamento (taglio accidentale) di uno dei due rami non coinvolga anche l'altro ramo. Pertanto i cavi sono posati in tubazioni/canaline diverse.

❑ Per quanto concerne le quote di installazione dei singoli componenti elettrici, fare riferimento al particolare relativo alle quote di installazione riportate sulla tavola dei particolari.

❑ I disegni hanno valore dal solo punto di vista degli impianti elettrici e speciali. Per quanto concerne gli aspetti edili, strutturali e meccanici occorre fare riferimento alle relative tavole di progetto.

NUMERAZIONE LOOP



PRINCIPALI CRITERI REALIZZATIVI IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC

❑ L'impianto di diffusione sonora EVAC è realizzato in conformità alla norma ISO 7240-19 ed in particolare:
- i diffusori acustici (tipo proiettori e/o trombe sonore) sono posizionati fuori dalla portata di mano e comunque con altezza rispetto al piano calpestabile ed inclinazione rispetto all'orizzontale da definirsi in accordo con il produttore per garantire la migliore diffusione del suono nell'ambiente;

❑ Non sono ammesse derivazioni entro scatole di derivazione per l'alimentazione dei diffusori acustici EVAC. Esse sono state realizzate direttamente su morsetti ceramici con fusibile termico dei diffusori acustici EVAC.

❑ Le centrali di diffusione sonora EVAC è:
- conforme alle norme EN 54-4 e 54-16;
- predisposta per l'interfacciamento con la centrale di diffusione sonora generale del sito
- interfacciata con la centrale di rivelazione incendi mediante:
  - moduli di ingresso a vetri-singolarmente indirizzabili per l'attivazione de messaggi preregistrati di allarme o predisposte per ingrigio planizzina o generale in caso di incendio;
  - modulo di ingresso per la segnalazione di "FAULT EVAC";
  - modulo di ingresso per la segnalazione di "ALLARME IN CORSO";
  - modulo di uscita per il comando resistente al fuoco per 60minuti, sezione 2x2,5mmq, conforme norma EN 50200 (PH60) e CEI 20-105 V1.
- predisposta per prevedere la diagnosi della linea microfonica e della capsula microfonica;
- predisposta per prevedere la diagnosi delle linee di alimentazione dei diffusori acustici;
- predisposta per prevedere la diagnosi degli amplificatori di potenza;
- in grado di gestire fino a 4 microfoni di cui uno di riserva sempre presente;
- predisposta per trasmettere messaggi vocali in viva voce, mediandolo quelli preregistrati, mediante idoneo microfono posizionato in locale da concordarsi con DL /V.V.F.;
- in grado di garantire la continuità dell'alimentazione in mancanza dell'alimentazione di rete mediante l'installazione un idoneo sistema di alimentazione con batterie incorporato nell'armadio rack e tale da garantire un'autonomia di funzionamento di almeno 1h.

❑ Dovranno essere realizzate n.2 linee (ridondate) per zona.

❑ I disegni hanno valore dal solo punto di vista degli impianti elettrici e speciali. Per quanto concerne gli aspetti edili, strutturali e meccanici occorre fare riferimento alle relative tavole di progetto.



Keyplan - Rivelazione Incendi - Loop - Locali tecnici

1 : 2000

SogeMi — Società di trasformazione urbana

FOODY — FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI. MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

COMUNE DI MILANO
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

Appaltatore: ITINERA Spa — Via Fabio Filzi, 29 — 20124 Milano (MI)

Progettazione generale, architettonica, strutturale e impiantistica: ONEWORKS Soc. Coop. — Via A. Sciesa, 9 — 20135 Milano (MI) — Progettazione architettura, impianti elettrici

Progettazione architettonica: CREW — Cremonesi Workshop Srl — Via Cattaneo, 10 — 20121 Milano (MI) — Coordinamento Sicurezza

Euroimpianti Spa — Via F. Nuvolari, 7 — 20097 San Donato Milanese (MI)

STUDIO TECNICO VASSALLI — ARCHITETTURA E CONSULENZA — PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI — ESTIMO, PERIZIE E ARBITRATI — Via Cesare Correnti, 1 — 20123 Milano — TEL. 0289404444 - 3493630978

MM Spa — Via del Vecchio Politecnico, 8 — 20121 Milano (MI)

IL DIRETTORE TECNICO — Ing. Gianluigi Sardiello

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO — Ing. Gianluigi Sardiello

IL PROGETTISTA DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI — Ing. Gianluigi Sardiello

Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
00	20/09/2024	EMISSIONE AS-BUILT	D. Sarti	A. Andreoli	D. Vavalà	M. Guerci	V. Cavallo

Titolo:

NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMP. SAFETY LOCALI TECNICI

Dimensione (mm)	Scala	Commessa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
A0	1:100	21IRD096	ASIE		0046	00