



IMPIANTO SPRINKLER AV011				DIMENSIONAMENTO			
AREA PROTETTA				AREA SFAVORITA (C23-AV01-SF-R0)			
Denominazione: Vendita di frutta e verdura				Portata: 1.621,27 l/min			
Velocità: u 1,400 m/s				Pressurante: 7,07 bar			
Tipologia: Sprinkler				Safety: 1,27 bar			
DATI DI PROGETTO				ALIMENTAZIONE IDRICA			
Nome di riferimento: UNI EN 12845:2020				Tipologia: Singola Siderica			
Classe di pericolo: OH3				2° EP, 1° e 1° EP			
Densità di scarica: 5,0 l/min/mm				Portata: 2,650 l/min			
Aneresia: 2,00 m/min				Pressione statica: 9,00 bar			
Pressione minima: 0,35 bar				Pressione dinamica: 7,80 bar			
Area max per sprinkler: 12 m²							
Durata di funzionamento: 60 min							
SPRINKLER IMPIEGATI							
SIMBOLO	MODELLO	MARCA	TIPO	ATTACCO	K TEMP.	FINITURA	Q.TA
A -	-	-	UPRIGHT	0 1 1/2"	80/68°C	OTTONE	130

A horizontal scale bar divided into 100 equal segments. A red segment is highlighted, representing 10% of the total length. Below the bar, a label reads "PIANTA CHIAVE".



NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1
IMPIANTO ANTINCENDIO
IMPIANTO SPRINKLER - AV09 e AV10

Dimensioni (mm)	Scala	Commessa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
1188x840	1:100	21IRD096	C	IM	S007	02