

[illegible]

LEGENDA SIMBOLOGIA

**NOTE:**  
IL RACCORDO FRA LE CANALIZZAZIONI DORSALI PRINCIPALI E LE TUBAZIONI SECONDARIE VERRA' REALIZZATO MEDIANTE L'AUSILIO DI OPPORTUNE CASSETTE DI DERIVAZIONE INTERPOSTE FRA LA CANALINA DORSALE E LE TUBAZIONI. LE CASSETTE DI DERIVAZIONE POTRANNO ESSERE DEL TIPO UNA PER OGNI SERVIZIO O N.2 MINIMO (1 PER SERV. ENERGIA / 1 PER SERV.SPECIALI) DOTATE DI SEPARATORE INCORPORATO.



Titolo Title	Tav. N°	Dwg. N°	Rev. N°	Data Rev.
Impianto distribuzione principale piano copertura	PE IE 03 a		a	20/05/2026