

[illegible]

quadro	circolo	utenza	L. linea MT	Cavo Tipo Sezione	Protezione
QGBT	I.10	F.M. Press Bagni Utenza	25	F16H16M16 1x3x4	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.11	F.M. Press Spogliatoio Maschile	25	F16H16M16 1x3x4	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.12	F.M. Press Spogliatoio Femminile	25	F16H16M16 1x3x4	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.15	F.M. Recupero N.1	17	F16H16M16 1x3x2,5	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.16	F.M. Recupero N.2	19	F16H16M16 1x3x2,5	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.17	F.M. Recupero N.3	39	F16H16M16 1x3x2,5	2x16 C.T.
QGBT	I.18	Loc. CED		F16H16M16 1x3x4	2x25 M.T.D.

quadro	circolo	utenza	L. linea MT	Cavo Tipo Sezione	Protezione
QGBT	I.10	F.M. Press Bagni Utenza	25	F16H16M16 1x3x4	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.11	F.M. Press Spogliatoio Maschile	25	F16H16M16 1x3x4	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.12	F.M. Press Spogliatoio Femminile	25	F16H16M16 1x3x4	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.15	F.M. Recupero N.1	17	F16H16M16 1x3x2,5	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.16	F.M. Recupero N.2	19	F16H16M16 1x3x2,5	2x16 M.T.D. 30mm ²
QGBT	I.17	F.M. Recupero N.3	39	F16H16M16 1x3x2,5	2x16 C.T.
QGBT	I.18	Loc. CED		F16H16M16 1x3x4	2x25 M.T.D.

NOTE:
TUTTI I PUNTI UTILIZZO INTERNI VERRANNO REALIZZATI MEDIANTE CAVO+TUBAZIONI SE POSATI ENTRO CONTROSOFFITTO, MEDIANTE CONDUTTORI UNIPOLARI/MULTIPOLARI E TUBAZIONI DA INCASSO O DA ESTERNO IP40 SE POSATI A PARETE E/O A PLAFONE A VISTA. TUTTI I PUNTI UTILIZZO ESTERNI VERRANNO REALIZZATI MEDIANTE CONDUTTORI UNIPOLARI/MULTIPOLARI, TUBAZIONI E CASSETTE PORTAFRUTTI IN ESECUZIONE DA ESTERNO (GRADO DI PROTEZIONE IP55).