



VIA MONTEGANI 33

SCALA 1:50

LEGENDA SIMBOLOGIA

	QUADRO ELETTRICO				
	MONTANTE IMPIANTI				
	PROTEZIONE A RETE A FILO PISO IN ACCIAIO INCASTRATO. MISURE COME INCASTRATO IN PLUMBIMETRA. COMPLETA DI CORDONINO E ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI.				
	PROTEZIONE A RETE A FILO PISO IN ACCIAIO INCASTRATO. MISURE COME INCASTRATO IN PLUMBIMETRA. COMPLETA DI CORDONINO E ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI (CORRENTI DEBOLI).				
	PROTEZIONE A RETE A FILO PISO IN ACCIAIO INCASTRATO. MISURE COME INCASTRATO IN PLUMBIMETRA. COMPLETA DI CORDONINO E ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALI (CORRENTI DEBOLI).				
	TRACCE PER IDENTIFICAZIONE CANALINA METALLICA COMPLETA DI CORDONINO CON DIMENSIONI IN MM E SERVIZIO (E-CANALINA 5=50/25/10/5) (E-CANALINA 3=50/25/10/5).				
	TUBAZIONE FLESSIBILE DERIVATA DALLA CANALINA DORSALE PRINCIPALE PER FORNIRE ALIMENTAZIONE ENERGIA STALLI. MISURE 4x25 TRASMISSIONE DATI.				
	TUBAZIONE FLESSIBILE DERIVATA DALLA CANALINA DORSALE PRINCIPALE PER FORNIRE ALIMENTAZIONE ENERGIA STALLI. MISURE 4x25 TRASMISSIONE DATI.				
	BARRIERA TAGLIAPUOCO				

TABELLA CAVI

quadro	circolo	utenza	L.Linea M	Cavo Tipo Sezione	Protezz. a monte
WVH	I/OI	F.M. Quadro Botti Comitatore Renti Comuni GSC	3	RG16M16 3x1x175+ 1x1x35	Protezione Contattore
quadro	circolo	utenza	L.Linea M	Cavo Tipo Sezione	Protezz. a monte
GSC	I/OI	F.M. Quadro Generale Renti Comuni GSC	20	RG16M16 3x1x175+ 1x1x35+ PG17 1x1x35	4x160 A Reg. M.T.D. 1000MM. A.S.



DESIGN TO USERS
Via San Pietro del Corvo 15
20134 Milano

Committente Client
SO.GE.M.I. - S.P.A.
Via Cesare Lombroso 54
20137 - Milano

Progetto Project
PE - D.lgs. n. 36/2023 - Intervento di riqualificazione edilizia
Mercato comunale di Via Montegani 33 - 35
20141 - Milano

Phase Stage
PE 544-1

Progettista
Arch. Jacopo Della Fontana
D2U - Design to users

Progetto impianti meccanici/idrici
Per.Ind. Giovanni Bonacina
B.M. ENERGETICI srl
Progetto impianti elettrici
Per.Ind. Andrea Marco Fedrigo
Via P. Ghidoli, 3/D - Vittuone MI -
Progetto strutture
Ing. Pierangelo Nozza Bielli
Via Umberto Giordano 3/B - Cologno Monzese - MI -

Scala Scale
Data emissione Date issue
15/04/2026

Disegnato Drawn
SM
Controllato Checked
JDF

Emesso per Issued for
Progetto
Impianti Elettrici
SO.GE.M.I.-S.P.A.
544 1 PE IE 02

Nome file File name
Tav. N° Dwg. N°
Rev. N° Data Rev.
Impianto distribuzione principale
degli stalli delle aree comuni
PE IE 02

NOTE:
IL RACCORDO FRA LE CANALIZZAZIONI DORSALI PRINCIPALI E LE TUBAZIONI SECONDARIE VERRA' REALIZZATO MEDIANTE L'AUSILIO DI OPPORTUNE CASSETTE DI DERIVAZIONE INTERPOSTE FRA LA CANALINA DORSALE E LE TUBAZIONI. LE CASSETTE DI DERIVAZIONE POTRANNO ESSERE DEL TIPO UNA PER OGNI SERVIZIO O N.2 MINIMO (1 PER SERV. ENERGIA / 1 PER SERV.SPECIALI) DOTATE DI SEPARATORE INCORPORATO.