



LEGENDA - Impianto di rivelazione fumi e diffusione messaggi EVAC	
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO - COMPLETO DI BASE
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO COMPLETO DI BASE POSTO ENTRO CONTROSOFFITTO
	REPETITORE OTTICO PER RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSATO ENTRO CONTROSOFFITTO
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO LINEARE - UNITA' EMITTITORE
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO LINEARE - UNITA' RICEVITORE
	PULSANTE ALLARME INCENDIO A ROTTURA VETRO
	TARGA DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA CON LAMPADE LED
	PUNTO ALIMENTAZIONE EVACUATORE FUMO FINESTRA ANTINCENDIO
	PUNTO CONTATTO DI SEGNALAZIONE FINESTRA PER IMPIANTO ANTINCENDIO
	MODULO 4 INGRESSI 4 USCITE PER IMPIANTO ANTINCENDIO
	CENTRALE DI GESTIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI COMPLETA DI ALIMENTATORE
	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI
	CENTRALE GESTIONE IMPIANTO DIFFUSIONE MESSAGGI (EVAC) COMPLETA DI BASE MICROFONICA
	DIFFUSORE SONORO IN ESECUZIONE DA ESTERNO FISSATO A PARETE
	DIFFUSORE SONORO IN ESECUZIONE DA ESTERNO FISSATO A PARETE

	NASPO DN 25 - ogni naspo dovrà garantire pressione 2 bar e portata 35litri/minuto in simultanea con gli altri naspi installati
	VIA DI FUGA ORIZZONTALE
	PERCORSO E LUNGHEZZA DELLA VIA D'ESODO
	ESTINTORE 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B C
	MURO REI 120
	MURO REI 90
	MURO REI 60
	MURO REI 30
	PORTA REI
	USCITA DI SICUREZZA
	ATTACCO UNI 70

ATTIVITÀ COMMERCIALI PREESISTENTI che verranno inglobate nel nuovo mercato

PRATICA PI n. 380027
Il presente elaborato ANNULLA E SOSTITUISCE il precedente
prot. 15423 del 24.02.2026

a	gg/mm/aa	---	---
Rev.	Data Date	Descrizione Description	Dis. C.



DESIGN TO USERS
viale San Michele del Carso 10
I-20144 Milano

Proprietà Owner

SO.GE.M.I. - S.P.A.
Via Cesare Lombroso 54
20137 - Milano

Richiedente *Applicant*

SO.GE.M.I. - S.P.A.
20137 - Milano
Via Cesare Lombroso 54

Progetto *Project*

SCIA ART.22 - DPR380/2001
Via Montegani 33-35
20141 - Milano

Fase Stage

Pratica VVF

Progettista *Designer*

Ing. Rossana Deidda
via Giacomo Boni 8
20144 Milano

Codice iscrizione albo Professionisti antincendio
MI20471-I-02720

N.C.E.U.

Foglio 580 mappale 229

zona decentamento 5

Commissa Job

544-1

Scala *Scale*

1:100

Data emissione *Date issue*

18/02/2026

Disegnato *Drawn*

XXX

Controllato *Checked*

XXX

Oggetto *Object*

Richiesta Valutazione Progetto Prevenzione incendi

Emesso per *Issue*

Emesso per

Nome file *File name*

000 RB A T

Titolo *Title*

Pianta piano terreno
SCIA ART.22 - DPR380/2001

Tav. N° Dwg. N°

VP VVE 0 01

Rev. N° Data Rev.

01 15/04/2026