

LEGENDA

NASPO DN 25

VIA DI FUGA ORIZZONTALE

PERCORSO E LUNGHEZZA DELLA VIA D'ESODO

ESTINTORE 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B C

MURO REI 120

MURO REI 90

MURO REI 60

MURO REI 30

PORTA REI

USCITA DI SICUREZZA

Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'attività commerciale garantiranno rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI 60

a	gg/mm/aa	---	---	---
Rev.	Data Date	Descrizione Description	Dis.	C.




DESIGN TO USERS  
viale San Michele del Corso 10  
I-20144 Milano

Proprietà Owner  
SO.GE.M.I. - S.P.A.  
Via Cesare Lombroso 54  
20137 - Milano  
Richiedente Applicant  
SO.GE.M.I. - S.P.A.  
20137 - Milano  
Via Cesare Lombroso 54

Progetto Project  
SCIA ART.22 - DPR380/2001  
Piazza Prealpi 1  
20155 - Milano  
Fase Stage  
Pratica VVF

N.C.E.U.  
Foglio 183 mappale 37  
zona decentamento 8  
Commessa Job  
544-1

Progettista Designer  
Ing. Rossana Deidda  
via Giacomo Boni 8  
20144 Milano



Codice iscrizione albo Professionisti antincendio  
MI20471-I-02720

Scala Scale	Data emissione Date issue	Disegnato Drawn	Controllato Checked
1:100	18/02/2026	XXX	XXX
Oggetto Object	Emesso per Issued for	Nome file File name	
Richiesta Valutazione Progetto Prevenzione incendi	Emesso per	000 PP A T	
Titolo Title	Tav. N° Dwg. N°	Rev. N°	Data Rev.
Pianta piano terreno SCIA ART.22 - DPR380/2001	VP VVF 0.01	-	