

LEGENDA

CODICE FLUIDO
AFP = ACQUA FREDDA POTABILE - AC ZN
ACS = ACQUA CALDA SANITARIA - PEm
AB = ACQUA PLUVIALI - PE
AN = ACQUE NERE - PE

CODICE MATERIALE TUBAZIONI
AcZn = ACCIAIO ZINCATO Inox = ACCIAIO INOX PEm = MULTISTRATO PREISOLATO PE = POLIETILENE

CODICE ISOLAMENTO TUBAZIONI
T3 = GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO xs0.045 W/mK A 40°C, CLASSE B.s1,d0 DI REAZIONE AL FUOCO
T4 = GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO xs0.045 W/mK A 40°C, CLASSE B.s1,d0 DI REAZIONE AL FUOCO FINITURA IN PVC
T5 = GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO xs0.045 W/mK A 40°C, CLASSE B.s1,d0 DI REAZIONE AL FUOCO FINITURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO SP.6/10
T6 = GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO xs0.045 W/mK A 40°C, CLASSE B.s1,d0 DI REAZIONE AL FUOCO FINITURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO SP.6/10

	CL XX - COLLETTORI, XX SONO IL NUMERO DEGLI STACCHI
	B 01 - BOLLITORE DA 200 L
	POZZETTO ISPEZIONE
	RUBINETTO DI LAVAGGIO CON PORTAGOMMA

NOTA:
I TRATTI TERMINALI DI COLLEGAMENTO TRA IL COLLETTORE ED I TERMINALI SONO REALIZZATI IN MULTISTRATO PREISOLATO
PER LA POSIZIONE E DIMENSIONE DEI POZZETTI DI ISPEZIONE ALDI FUORI DELL'EDIFICIO RIFERIRSI ALLE TAVOLE 0085

CODICE FLUIDO
AB = PLUVIALI
AN = ACQUE DI SCARICO NERE
VE = VENTILAZIONE
CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO PER WC SOSPESO
PILETTA DI SCARICO DN65

CODICE MATERIALE TUBAZIONI
PEm = MULTISTRATO PREISOLATO PE = POLIETILENE AD ALTA DENSITA

FT: XX.X INDICA FONDO TUBO IN CM RISPETTO ALLO ZERO DI RIFERIMETNO



KEYPLAN

SogeMi Mercato Agroalimentare Milano

FOODY FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI. MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano

Società certificata Sistema Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia - Servizio Idrico ISO 50001

IL DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING. FRANCESCO VENZA
Ordine degli Ingegneri di Milano n. 14647

IL PROGETTISTA INTEGRATORE DELLA INTEGRAZIONE PRIMA DI VARIANTE
DOTT. ING. ALESSANDRO MELLONE
Ordine degli Ingegneri di Milano n. 21588

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
DOTT. ING. EUGENIO MARCHESI
Ordine degli Ingegneri di Milano n. 21588

Agg.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Approvato
6	SET 2019	PROGETTO VALIDATO			C. PENNATI	F.CARNAGLI M.MANGONE	A.COSTA
3	LUG 2019	PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO				A.COSTA
0	28/05/2019	EMISSIONE			C. PENNATI	F.CARNAGLI M.MANGONE	A.COSTA

Collaborazione alla progettazione del:
TEKNE
Via Mantegna, 26 - 20124 Milano - Italy

Scala grafica: 0 1 2 3 4 5

Titolo:

PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
IMPIANTI IDRICO SANITARI - ADDUZIONE E SCARICO
PLANIMETRIA PIANO TERRA - 1 DI 2

Sostituisce	Dimensioni (mm)	Scala	Commessa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
Sostituito da:	1509x841	1 : 100	YB00	1	D	M	PR	0218	