

LEGENDA APPARECCHIATURE

- CR — CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO INDIRIZZATA CON TOUCH SCREEN A 9 Loop CERTIFICATA EN54-2 E EN54-4
- RIVELATORE MANUALE DI INCENDIO DEL TIPO A PULSANTE INDIRIZZABILE SOTTOVETRO CON ISOLATORE DI LINEA, COMPLETO DI CARTELLO INDICATORE CERTIFICATA EN54-4
- RIPETITORE OTTICO INDICATIVO DI INTERVENTO RIVELATORE DI INCENDIO
- RIVELATORE AUTOMATICO DI INCENDIO DEL TIPO OTTICO DI FUMO ANALOGICO INDIRIZZABILE CON LED DI SEGNALAZIONE – ZOCCOLO CON DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO CERTIFICATO EN54-4
- RIVELATORE AUTOMATICO DI INCENDIO DI FUMO DA CANALE CON LED DI SEGNALAZIONE – ZOCCOLO CON DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO CERTIFICATO EN54-4
- AH — ALLARME INCENDIO, SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO, AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO COMPLETA DI MODULO DI COMANDO E MODULO SUPERVISIONATO
- BR — BARRIERA A INFRAROSSI ATTIVI (Fino a 100m) COMPRENSIVA DI MODULO DI COMANDO CON 1 INGRESSI E 1 USCITE.
- ATO — GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 230V/24Vcc–5,6A, CERTIFICATO EN54-4/EN54-23. COMPRENSIVO DI MODULO DI COMANDO SORVEGLIATO PER TARGHE OTTICO/ACUSTICHE
- PANNELLO OTTICO ACUSTICO, ALIMENTAZIONE 24 Vcc DAGLI ALIMENTATORI DELL'IMPIANTO ALLARME INCENDI DI ZONA, COMPLETA DI MODULO DI COMANDO E MODULO SUPERVISIONATO. LA PARTE ACUSTICA DEL PANNELLO DEVE ESSERE TACITATO QUANDO PARTE L'EVAC

NOTE :

1–IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO CONFORME ALLA NORMA UNI9795–2013

2–I CAVI DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO DEVONO ESSERE RESISTENTI AL FUOCO IN ACCORDO CON LE NORME CEI EN 50200; EN9795–2013

3–LA POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E' DA COORDINARE CON I DISEGNI ARCHITETTONICI E CON LA POSIZIONE DEFINITIVA DEL CONTROSOFFITTO

4–TUTTI I RIVELATORI DI INCENDIO NEGLI SPAZI NASCOSTI E NEI LOCALI NON PRESIDIATI DEVONO ESSERE CORREDATI DI RIPETITORE OTTICO DI ALLARME POSTO LUNGO I CORRIDOIDEFINITIVA DEL CONTROSOFFITTO

5–I RIVELATORI INSTALLATI IN SPAZI NASCOSTI (SOPRA IL CONTROSOFFITTO, ECC....) DEVONO APPARTENERE A ZONE DISTINTE

6–LE LINEE DI RIVELAZIONE DEVONO ESSERE AD ANELLO CHIUSO, COLLEGATE AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' ALLA CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE, E DEVONO ESSERE DOTATE DI OPPORTUNI DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO IN GRADO DI ASSICURARE CHE UN CORTO CIRCUITO O UNA INTERRUZIONE DELLA LINEA NON IMPEDISCA LA SEGNALAZIONE DI ALLARME INCENDIO.

7–I RIVELATORI DI FUMO NELLE CONDOTTE DELLE UTA DEVONO, IN CASO PRESENZA FUMO, CHIUDERE LE RELATIVE SERRANDE TAGLIAFUOCO E FERMARE I VENTILATORI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI9795–2013 Appendice B

8–LA CENTRALE ALLARME INCENDIO DEVE ESSERE INTERFACCIATA CON LA CENTRALE "EVAC" E CON GLI IMPIANTI TECNOLOGICI

9–DISTANZA VERTICALE DEL RIVELATORE DAL SOFFITTO (α>30°)
se H=6m<H<8m; Minima 40cm–Massima 60cm
se H=8m<H<10m; Minima 50cm–Massima 70cm

10–LA CENTRALE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO DEVE ESSERE PROGRAMMATA PER DISATTIVARE LE MACCHINE VENTILANTI AL SECONDO ALLARME

11–IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE PARETI O SETTI TAGLIAFUOCO DEVONO ESSERE PREVISTE OPPORTUNE BARRIERE TAGLIAFUOCO (COMPRESO EVENTUALI ASOLE DI PASSAGGIO DELLE PASSERELLE E DELLE TUBAZIONI)

12–I RIVELATORI DI INCENDIO DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN BASE A QUANTO RICHIESTO NELLA NORMA UNI9795–2013

SogeMi Mercato Agroalimentare Milano — FOODY FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI. MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTÀ DI MILANO

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano

Società certificata Sistema Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia Servizio Idrico ISO 50001

IL DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING. FRANCESCO VENZA
Ordine degli Ingegneri Milano n° 14647

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
DOTT. ING. ANDREA PASQUALE PONTI
Ordine degli Ingegneri di Milano n° A 25865
Sez. A Settori: a) civile e ambientale b) industriale dell'informazione

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
DOTT. ING. EUGENIO LUIGI IARIA
Ordine degli Ingegneri di Milano n° A 21546
Sez. A Settori: a) civile e ambientale b) industriale

Aggiornamento	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
6	SET 2019	PROGETTO VALIDATO			F. CAMPANALE	F. CAMPANALE M. MARGONE	A. COSTA
3	LUG 2019	PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO					A. COSTA
0	28/05/2019	EMISSIONE			F. CAMPANALE	F. CAMPANALE M. MARGONE	A. COSTA

Collaborazione alla progettazione
Ref.

TEKNE
Via Martignoni, 25 - 20124 Milano - Italy

Scala grafica

Titolo

PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
SCHEMA ALTIMETRICO
IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI

Sostituisce	Dimensioni (mm)	Scala	Commessa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
Sostituito da:	594 x1051	-	YB00	1	D	I	PR	0193	