

LEGENDA

	TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PEAD
	TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI A SECCO AC ZN A VISTA
	IDRANTE ANTINCENDIO UNI-45 CON TUBAZIONE FLESSIBILE LUNGA 20m A LANCIA TIPO "LANCIA CON BOCCHELLO 12mm - CON PULSANTE ATTIVAZIONE VALVOLA DILUVIO
	COLONNA IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA TIPO STANDARD CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO E VALVOLA DI SEZIONAMENTO (PUNTO DI ROTTURA) CON DUE USCITE UNI-45/70 - ALTEZZA FUORI TERRA 900 mm - UNI EN 14384
	IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70 UNI EN 14339 CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO
	ATTACCO AUTOPOMPA UNI 70 DN125 PN16
	VALVOLA DI SEZIONAMENTO IMPIANTO OMOLOGATA UNI EN 12845 CON SEGNALAZIONE POSIZIONE NORMALMENTE APERTA E LUCCHETTABILE COMPLETA DI MICROSWITCH PER RIPORTO REMOTO DELLO STATO DI APERTO/CHIUSO "A" INSTALLAZIONE IN POZZETTO "B" INSTALLAZIONE IN VISTA
	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET ISPEZIONABILE APPROVATA UL/FM
	VALVOLA A DILUVIO
E	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE CAPACITÀ ESTINGUENTE NON INFERIORE A 34A - 144BC

CODICE FLUIDO
AI= ANTINCENDIO IDRANTI E NASPI
SPK= IMPIANTO SPRINKLER
CODICE MATERIALE TUBAZIONI
AcZn = ACCIAIO ZINCATO
PE=POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
CODICE ISOLAMENTO TUBAZIONI
T3 = GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO ±d0.045 W/mK A 40°C, CLASSE B,s1,d0 DI REAZIONE AL FUOCO
T4 = GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO ±d0.045 W/mK A 40°C, CLASSE B,s1,d0 DI REAZIONE AL FUOCO FINITURA IN PVC
T5 = GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO ±d0.045 W/mK A 40°C, CLASSE B,s2,d0 DI REAZIONE AL FUOCO FINITURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO SP.6/10
T6 = GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO ±d0.040 W/mK A 40°C, CLASSE B,s2,d0 DI REAZIONE AL FUOCO FINITURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO SP.6/10

NOTA:
LE TUBAZIONI ANTINCENDIO SARANNO POSATE AD INTIMO CONTATTO CON IL TERRENO AD UNA PROFONDITA' DOVE POSSIBILE DI 50 CM, PER LA RETE ESTERNA.
LE TUBAZIONI INTERNE SARANNO MONTATE A VISTA



KEYPLAN

SogeMi Mercato Agroalimentare Milano

FOODY FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI. MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano

Società certificata Sistema Gestore Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia - Servizio Idrico ISO 50001

IL DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING. FRANCESCO VENZA
Ordine degli Ingegneri di Milano N. 14947

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
DOTT. ING. EUGENIO PENATI
Ordine degli Ingegneri di Milano N. 21580

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLE OPERE STRUTTURALI
DOTT. ING. EUGENIO PENATI
Ordine degli Ingegneri di Milano N. 21580

Sez. A Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell'informazione

Collaborazione alla progettazione
RE: TEKNE
Via Mantegnino, 25 - 20154 Milano - Italy

Rydm	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Approvato
6	SET 2019	PROGETTO VALIDATO	C. PENATI		F.CAMPANILE M.MANGONE	A. COSTA
3	LUG 2019	PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO				A.COSTA
0	28/05/2019	EMISSIONE	C. PENATI		F.CAMPANILE M.MANGONE	A.COSTA

Scala grafica: 1 0 1 2 3 4 5

Titolo:

PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO
PLANIMETRIA PIANO TERRA - 1 DI 2

Scottatura	Dimensioni (mm)	Scala	Commessa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
Sostituito da:	1509x841	1 : 100	YB00	1	D	Y	PR	0220	